

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

			RESULTADOS			
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de ciencias de la comunicación	007-2/25	21/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	012-5/25	30/01/2025	ND	ND		Aceptado
	016-2/25	11/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	025-3/25	25/02/2025	ND	ND		Aceptado
	034-1/25	03/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	035-3/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	043-3/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	048-3/25	19/05/2025	ND	ND		Aceptado
	055-3/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	067-3/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Artes plásticas	007-3/25	21/01/2025	>23	ND	AUSENCIA	Aceptado
	012-1/25	30/01/2025	ND	ND		Aceptado
	016-3/25	11/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	025-4/25	25/02/2025	ND	ND		Aceptado
	034-2/25	03/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	035-4/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	043-4/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	048-4/25	19/05/2025	ND	ND		Aceptado
	055-4/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	067-4/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Música CCU	007-4/25	21/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	012-6/25	30/01/2025	ND	ND		Aceptado
	019-5/25	12/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	025-5/25	25/02/2025	ND	ND		Aceptado
	034-3/25	03/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	035-5/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	043-5/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	048-5/25	19/05/2025	ND	ND		Aceptado
	055-5/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	067-5/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre	012-4/25	30/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	019-4/25	12/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	025-2/25	25/02/2025	ND	ND		Aceptado
	032-1/25	31/03/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	035-2/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	043-2/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	048-2/25	19/05/2025	ND	ND		Aceptado

	055-2/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	067-2/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Bachillerato 5 de Mayo	007-1/25	21/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	010-1/25	29/01/2025	ND	ND		Aceptado
	016-1/25	11/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	025-1/25	25/02/2025	ND	ND		Aceptado
	032-2/25	31/03/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	035-1/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	043-1/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	048-1/25	19/05/2025	ND	ND		Aceptado
	055-1/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	067-1/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Estomatología	008-2/25	22/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	012-2/25	30/01/2025	ND	ND		Aceptado
	019-3/25	12/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	031-2/25	31/03/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	036-3/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	044-3/25	07/05/2025	ND	ND	3.6	Remuestreo
	050-1/25	21/05/2025	ND	ND		Aceptado
	055-8/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	068/3/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de enfermería	008-1/25	22/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	012-3/25	30/01/2025	ND	ND		Aceptado
	019-2/25	12/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	031-3/25	31/03/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	036-4/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	044-4/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	050-2/25	21/05/2025	ND	ND		Aceptado
	055-9/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	068-4/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón	009-1/25	28/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	019-1/25	12/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	036-1/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	044-1/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	050-4/25	21/05/2025	ND	ND		Aceptado
	055-6/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	068-1/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
----------	----------------	----------------	----	----	-------------	---------

Facultad de Lenguas	008-3/25	22/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	09-2/25	28/01/2025	ND	ND		Aceptado
	036-2/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	044-2/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	050-3/25	21/05/2025	ND	ND		Aceptado
	055-7/25	02/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	068-2/25	16/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Emiliano Zapata	*					

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	*					

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Benito Juárez	020-1/25	18/02/2025	ND	ND	2	Remuestreo
	028-3/25	26/03/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	036-5/25	07/04/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera	004-5/25	13/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	006-7/25	20/01/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	015-10/25	05/02/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	023-7/25	19/02/2025	ND	ND		Aceptado
	028-2/25	26/03/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	031-1/25	31/03/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	044-5/25	07/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	046-9/25	12/05/2025	ND	ND		Aceptado
	051-6/25	27/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	056-1/25	02/06/2025	ND	ND		Aceptado
	061-1/25	09/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-1	042-1/25	06/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	045-1/25	09/05/2025	ND	ND		Aceptado
	050-5/25	21/05/2025	ND	ND		Aceptado
	057-1/25	03/06/2025	ND	ND		

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-2	042-2/25	06/05/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	045-2/25	09/05/2025	ND	ND		Aceptado
	050-6/25	21/05/2025	ND	ND		Aceptado
	057-2/25	03/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, **CF Coliformes fecales**, **ND:** No detectado * Sin Servicio de agua

La determinación de ~~*Pseudomonas*~~ se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

			RESULTADOS			
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	<i>Pseudomonas</i> (3)	Estatus
Facultad de ciencias de la comunicación	078-23/25	30/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Escuela de Música CCU	078-4/25	30/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre	078-2/25	30/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Bachillerato 5 de Mayo	078-1/25	30/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Estomatología	079-4/25	30/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de enfermería	079-3/25	30/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón	079-1/25	30/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Lenguas	079-2/25	30/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera	074-9/25	24/06/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	083-9/25	07/07/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
CU2-1	070-1/25	19/06/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
CU2-2	070-2/25	19/06/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, **CF Coliformes fecales**, **ND:** No detectado

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

			RESULTADOS			
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	<i>Pseudomonas</i> (3)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	095-1/25	12/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	103-6/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	095-2/25	12/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	103-5/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Artes (Música CCU)	095-4/25	12/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	103-7/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	095-3/25	12/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	103-4/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	103-3/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Estomatología	094-1/25	11/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	107-1/25	28/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Enfermería	094-2/25	11/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	104-3/25	26/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	093-1/25	06/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	104-1/25	26/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Lenguas	093-2/25	06/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	104-2/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	094-4/25	11/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	098-7/25	18/08/2025	ND	ND		Aceptado
	105-4/25	26/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	096-1/25	13/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	099-1/25	18/08/2025	>23	ND		Remuestreo
	103-1/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	096-2/25	13/08/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	099-2/25	18/08/2025	ND	ND		Aceptado
	103-2/25	25/08/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

			RESULTADOS			
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	<i>Pseudomonas</i> (3)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	121-3/25	17/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	126-3/25	23/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	121-4/25	17/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	126-4/25	23/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Artes (Música CCU)	121-5/25	17/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	126-5/25	23/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	118-1/25	10/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	126-2/25	23/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	126-1/25	23/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Estomatología	107-1/25	28/08/2025	ND	ND		Aceptado
	127-1/25	24/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Enfermería	119-2/25	11/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	127-2/25	24/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	115-1/25	09/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	125-1/25	22/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	108-2/25	01/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	119-3/25	11/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	125-3/25	22/09/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria Emiliano Zapata	108-1/25	01/09/2025	ND	ND	1.8	Remuestreo
	119-4/25	11/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	125-4/25	22/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Facultad de Lenguas	115-2/25	09/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	119-1/25	11/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	125-2/25	22/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	111-6/25	03/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	116-7/25	09/09/2025	ND	ND		Aceptado
	120-9/25	17/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	108-3/25	01/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	114-1/25	08/09/2025	ND	ND		Aceptado
	121-2/25	17/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	124-2/25	22/09/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	<i>Pseudomonas</i>	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	108-4/25	01/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	114-2/25	08/09/2025	ND	ND		Aceptado
	121-1/25	17/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	124-1/25	22/09/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, **CF** Coliformes fecales, **ND:** No detectado

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

			RESULTADOS			
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	134-8/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	144-2/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	134-7/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	144-1/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Artes (Música CCU)	134-9/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	144-3/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	134-6/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	134-5/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Enfermería	135-3/25	07/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	145-3/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	134-1/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	145-1/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Lenguas	134-2/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	145-2/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Emiliano Zapata	135-1/25	07/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	143-1/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	135-2/25	07/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	143-2/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	130-12/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	140-11/25	14/10/2025	ND	ND		Aceptado
	147-11/25	27/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	131-1/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	134-3/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	141-1/25	15/10/2025	ND	ND		Aceptado
	145-6/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
	149-1/25	29/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	131-2/25	29/09/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	134-4/25	06/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	141-2/25	15/10/2025	ND	ND		Aceptado
	145-5/25	22/10/2025	ND	ND		Aceptado
	149-2/25	29/10/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

Especificaciones microbiológicas: Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,

LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL

CT: Coliformes Totales, **CF Coliformes fecales**, **ND:** No detectado * Sin Servicio de agua

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	RESULTADOS			
			CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	152-8/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	152-9/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Artes (Música	152-10/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	152-7/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	152-6/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Enfermería	152-3/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	158-3/25	19/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	152-1/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Lenguas	152-2/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	158-2/25	19/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Emiliano Zapata	151-1/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	157-1/25	19/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	151-2/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	157-2/25	19/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	154-11/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	152-4/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	155-1/25	12/11/2025	ND	ND		Aceptado
	158-5/25	19/11/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	152-5/25	05/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	155-2/25	11/11/2025	ND	ND		Aceptado
	158-6/25	19/11/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas:
 Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,
 LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL
 CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado * Sin Servicio de agua

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis

Relación de bebederos analizados de área Metropolitana 2025

			RESULTADOS			
BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT (1)	CF (2)	Pseudomonas(3)	Estatus
Facultad de Ciencias de la Comunicación	164-3/25	26/11/2025	ND	ND		Aceptado
	169-3/25	03/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales	164-4/25	26/11/2025	ND	ND		Aceptado
	169-4/25	03/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Artes (Música CCU)	164-5/25	26/11/2025	ND	ND		Aceptado
	169-5/25	03/12/2025	ND	ND	AUSENTE	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria 2 de Octubre de 1968	164-2/25	26/11/2025	ND	ND		Aceptado
	169-2/25	03/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Bachillerato Internacional "5 de Mayo"	164-1/25	26/11/2025	ND	ND		Aceptado
	169-1/25	03/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Enfermería	168-3/25	02/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	178-2/25	16/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Estomatología	168-4/25	02/12/2025	23	ND	AUSENCIA	Remuestreo
	175-1/25	11/12/2025	ND	ND		Aceptado
	178-1/25	16/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno	163-1/25	25/11/2025	ND	ND		Aceptado
	168-1/25	02/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Lenguas	168-2/25	02/12/2025	12	ND	AUSENCIA	Remuestreo

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Emiliano	167-1/25	02/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Facultad de Filosofía y Letras	167-2/25	02/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso	161-11/25	24/11/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	172-11/25	08/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 9	162-1/25	24/11/2025	ND	ND		Aceptado
	166-1/25	01/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	174-1/25	11/12/2025	ND	ND		Aceptado

BEBEDERO	Clave análisis	FECHA MUESTREO	CT	CF	Pseudomonas	Estatus
CU2-Edificio Multiaulas 10	162-2/25	24/11/2025	ND	ND		Aceptado
	166-1/25	01/12/2025	ND	ND	AUSENCIA	Aceptado
	174-2/25	11/12/2025	ND	ND		Aceptado

Especificaciones microbiológicas:
Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Método de prueba: (1) (2) NOM-210-SSA1-2014, (3) NOM-201-SSA1-2015,
LMP: (1) <1.1 NMP/100mL, (2) No detectables, (3) <1.8 NMP/100mL
CT: Coliformes Totales, CF Coliformes fecales, ND: No detectado * Sin Servicio de agua

La determinación de *Pseudomonas* se realiza cada 15 días, por lo que la celda cancelada corresponde a la semana en la que no se realiza el análisis